

PLAN EWAKUACJI I PIĘTRA - BUDYNEK B

BUDYNEK B - 1 piętro



LEGENDA	
	Wyjście ewakuacyjne
	Kierunek ewakuacji
	Zaniznienie/zawężenie drzwi odstępstwo KWPS
	Hydrant wewnętrzny
	Gaśnica 6 kg ABC
	Drzwi przeciwpożarowe
	Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
	Zestaw sprzętu gaśniczego

Strefa pożarowa - 3537,15 m2
Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III
Maksymalna liczba osób w pomieszczeniu - 4
Maksymalna liczba osób na kondygnacji - 29

